



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl
 Exploitanten: Jan Oliegheerleken 35 • 1800 Vilvoorde
 Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 99 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
 Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel
 Safety, quality and environmental services

Versting nr.:
 N 068314

Antwerpen-Limburg tel.: 03 221 86 11 Oost & West-Vlaanderen tel.: 09 244 77 11
 Brabant tel.: 02 674 57 11 Walonië tel.: 081 432 011

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LANGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken: *De heer De Maessene* Naam, voornaam: *Sil Bouckaert* Eigenaar of beheerder: *De Kruide, Pauline*
 Ident. Kaart nr. *BE 08878244* Adres: *Soleil Boulevard 2040 Schellekens*
 BTW nr.: *BE 08878244* Post nr. + Stad: *2040 Schellekens*

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (ARE)
 Art 270 ingebruikname wijziging uitbreiding Art 86 Art 271 bis Woonwettelijkheid
 Art 271 periodiek controle Art 87 Art 278 Huiswettelijkheid
 Art 276 verzekering Art 276bis: verkoop van een woonwettelijkheid Art 88 Art 279 Gemeenschappelijke delen
 Art 89 Art 280 Woonwettelijkheid

Algemene gegevens elektrische installatie:
 Gegevens verdelers: EAN: *520558* EAN niet meegedeeld kWh meter niet getoetst
 kWh meter: *520558* meterstand dag: *1108* nacht: *1108* kWh excl. nacht meter:
 Bescherming aansluiting (A): 030 025 032 040 050 063 080 100 16
 Gegevens installatie: Ontworpen voor U_n: 230 V 3x230 V 3x400 V 1000 V
 Type aardelektrode: aardingslus pen / baar
 Maximale nominale stroom (A): 030 025 032 040 050 063 080 100
 Voedingleiding hoofdbord: *4 x 25* mm² - Type: *V06 Haffner*
 Beschrijving installatie: Algemene differentiaalstroominrichting: *40 A 300 mA* Aantal borden: *2* Aantal eindtoestellen: *1+1*

Metingen - testen - controles - verzegeling:
 Rechtsstreekse aanraking Onrechtstreekse aanraking Montage Toestellen Materieel Inbouwde Schema's
 Aandingswettelijkheid Algemeen isolatietoetsen *300V* MQ Controle busbus Aandingscontinuïteit Test diff.
 Differentiaalstroominrichting: was verzegeld werd verzegeld werd niet verzegeld kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keuzelijst)
 Inbreuken Nieuwe installatie: *geen inbreuken vastgesteld*
 Niht
 Inbreuken Bestaande installatie: */*
 Niht
 Opmerkingen:
 Niht

Resultaten:
 De nieuwe installatie voldoet voldoet niet aan het ARE.
 De bestaande installatie voldoet voldoet niet aan het ARE.
 De in dit proces-verbaal genoemde gegevens zijn gecontroleerd te worden voor *520558*
 door hetzelfde erkend orgaan als

Agente bezochter: *De heer De Maessene* Agent nr. *4194* Datum: *12/06/2010* Voor de directeur generaal: *De heer De Maessene*
 Naam: *De heer De Maessene* Agent nr. *4194* Datum: *12/06/2010* Handtekening: *De heer De Maessene*
 Bijlage(n): Situatie(s) Einddraadschema(s) *De heer De Maessene* specteur Electricity

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangevraagde informatie te verspreiden.
 - De federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtsbreuk of onrechtstreekse inbreuk een elektriciteitscontrole te laten uitvoeren.
 - De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
 - Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
 - Bij reden 1) aan een heel (de) schema(s) te verspreiden voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zwaarte uit om een toekomstig controlebezoek te laten uitvoeren.
 - De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtredding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuwe controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtreddingen niet verdwenen zijn moet het erkend orgaan een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die beslist is met het hoogste recht.